

Бурение. Водоснабжение. Очистка воды. Отопление. Канализация.

Результаты тестирования образца воды.

Учетный лист	04-22.09.2014
Менеджер тел.	<i>Наталья Шелепина</i>
Объект испытания (скважина, водопровод, колодец)	Колодец (6 колец, вода – 2 кольца)
Заявитель (имя, фамилия контрагента)	Петр 8 (903) 508-18-66
Место отбора пробы (примерный адрес)	МО, близ Рузского водохранилища, Бражниково
Дата отбора пробы	-

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. измерения	Результаты тестирования	Предельно допустимая концентрация, нормативы СанПиН 2.1.4.1074-01*
1	2	3	4	5
1	Реакция среды	ед. рН	7,7	6 - 9
2	Цветность	град.цв.	<10	20
3	Запах	балл	Без запаха	2
4	Жесткость общ	мг - экв/л	2,67	7
5	Общее солесодержание (по NaCl)	мг/л	156	1000
6	Фториды	мг/л	1	1,5
7	Аммоний/Аммиак	мг/л	<0,2	2
8	Железо общее	мг/л	0,1	0,3
9	Марганец	мг/л	<0,01	0,1
10	Окисляемость	мгО ₂ /л	1	5,0
11	Активный хлор	мг/л	-	0,5

Результаты испытаний:

* Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01.

Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. СанПиН 2.1.4.1175-02

Заключение:

Образец воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по результатам тестирования.

* Результаты тестирования распространяются только на данную пробу воды.